

Die nachfolgende Fassung der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), die sich aufgrund der „Zweiten Verordnung der Kehr- und Überprüfungsordnung vom 02. Juli 2020“ (erschienen im Bundesgesetzblatt 1544 Jahrgang 2020 Teil I Nr. 33, ausgegeben zu Bonn am 08. Juli 2020) ergibt, wurde durch den Bundesverband des Schornstiefegerhandwerks – Zentralinnungsverband (ZIV) – nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Haftung für die Richtigkeit der Ausführungen kann nicht übernommen werden.

## **Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) \*)**

**Vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Juli 2020 (BGBl. I S. 1544)**

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie verordnet auf Grund

- des § 1 Absatz 1 Satz 2 des Schornstiefeger-Handwerksgesetzes vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), der zuletzt durch Artikel 284 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist,
- des § 4 Absatz 4 Satz 1 und des § 20 Absatz 4 Satz 1 des Schornstiefeger- Handwerksgesetzes vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2495) geändert worden sind:

### **§ 1**

#### **Kehr- oder überprüfungspflichtige Anlagen**

(1) Kehr- oder überprüfungspflichtig sind folgende Anlagen:

1. Abgasanlagen,
2. Heizgaswege der Feuerstätten,
3. Räucheranlagen,
4. notwendige Verbrennungsluft- und Abluftanlagen.

(2) Bei Feuerstätten, Blockheizkraftwerken, Wärmepumpen und ortsfesten Verbrennungsmotoren für flüssige und gasförmige Brennstoffe darf der Kohlenmonoxidanteil im Rahmen der Abgaswegüberprüfung bezogen auf unverdünntes, trockenes Abgas, nicht mehr als 1 000 ppm betragen. Bei Überschreitung dieser Werte ist die Überprüfung in Abhängigkeit von der konkreten Gefährdungslage spätestens nach sechs Wochen zu wiederholen. Eine Kohlenmonoxidmessung entfällt bei

1. gasbeheizten Wäschetrocknern,
2. Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe ohne Gebläse mit Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabführung durch die Außenwand, deren Ausmündung des Abgasaustritts im Bereich von mehr als 3 Meter über Erdgleiche liegt und zu Fenstern, Türen und Lüftungsöffnungen einen Abstand von mehr als 1 Meter hat,
3. ortsfesten Netzersatzanlagen (Notstromaggregate).

Die Messungen sind mit geeigneten Messeinrichtungen durchzuführen. Die eingesetzten Messeinrichtungen sind halbjährlich von einer der Stellen zu überprüfen, die in § 13 Absatz 3 der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S.38) in der jeweils geltenden Fassung bezeichnet sind.

(3) Von der Kehr- und Überprüfungspflicht sind ausgenommen:

---

\*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch Richtlinie 2006/96/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 81) geändert worden ist, sind beachtet worden.

1. Anlagen nach Absatz 1, die dauerhaft stillgelegt sind, wenn die Anschlussöffnungen für Feuerstätten an der Abgasanlage dichte Verschlüsse aus nicht brennbaren Stoffen haben und die Gaszufuhr zu Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe durch Verschluss der Gasleitungen dauerhaft unterbunden ist und eine Mitteilung über die dauerhafte Stilllegung an die zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder den zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger schriftlich oder elektronisch erfolgt ist,
2. freistehende senkrechte Teile der Abgasanlagen mit einem lichten Querschnitt von mehr als 10 000 Quadratzentimeter an der Sohle,
3. frei in Wohnungen oder Aufenthaltsräumen verlaufende demontierbare Verbindungsstücke von Einzelfeuerstätten, Etagenheizungen oder Heizungsherden für feste oder flüssige Brennstoffe, sofern sie nicht von unten in die Schornsteinsohle einmünden und nicht abgedeckt werden können,
4. Heizgaswege von betriebsbereiten, jedoch dauernd unbenutzten Anlagen nach Anlage 1 Nummer 1.9 und 2.5 sowie in Feuerstätten vonkehrpflichtigen Anlagen, sofern es sich bei der Feuerstätte nicht um einen offenen Kamin handelt,
5. dicht geschweißte Abgasanlagen von Blockheizkraftwerken, Kompressionswärmepumpen und ortsfesten Verbrennungsmotoren,
6. gasbeheizte Haushalts-Wäschetrockner mit einer maximalen Wärmebelastung bis 6 Kilowatt,
7. Koch- und Garschränke.

(4) Die Anzahl der Kehrungen oder Überprüfungen richtet sich nach Anlage 1. Treffen bei Anlagen unterschiedliche Kehr- oder Überprüfungspflichten zu, so ist die geringste Festsetzung maßgebend. Bei Anschluss von mehreren Feuerstätten an eine Abgasanlage (Mehrfachbelegung) richtet sich die Anzahl der Kehrungen oder Überprüfungen nach der Feuerstätte, für die die höchste Anzahl der Kehrungen oder Überprüfungen festgesetzt ist. Wurden Anlagen nach Absatz 3 Nummer 1 zum Zeitpunkt der letzten regulären Kehrung oder Überprüfung nicht benutzt, sind sie vor Wiederinbetriebnahme zu überprüfen und erforderlichenfalls zu kehren.

(5) Im Einzelfall kann die zuständige Behörde auf Antrag der zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin oder des zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers die in Anlage 1 bestimmte Anzahl der Kehrungen oder Überprüfungen erhöhen, wenn es die Betriebs- und Brandsicherheit erfordert.

(5a) Im Einzelfall kann die zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger auf Antrag der Eigentümerin oder des Eigentümers des Grundstücks oder der Räume für Feuerstätten für feste Brennstoffe die in Anlage 1 Nummer 1.3, 1.5 und 1.6 bestimmte Anzahl der Kehrungen auf eine im Kalenderjahr herabsetzen, wenn

1. eine erkennbar rückstandsarme Verbrennung festgestellt worden ist,
2. die Betriebs- und Brandsicherheit auch bei einer Herabsetzung sichergestellt ist,
3. die Feuerstätte mindestens die Anforderungen der Stufe 2 nach § 5 Absatz 1 oder Anlage 4 Nummer 1 der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen einhält und
4. der für die Feuerstätte benutzte Schornstein nur einfach belegt ist.

Stellt die zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger erstmals fest, dass die Voraussetzungen für eine Herabsetzung des Umfangs der Kehrungen vorliegen, hat sie oder er die Eigentümerin oder den Eigentümer auf die Möglichkeit eines Antrages nach Satz 1 hinzuweisen. Eine Herabsetzung kann erstmals nach einer Nutzungsdauer der Feuerstätte von einem Jahr beantragt werden. Liegen die Voraussetzungen für die Herabsetzung nicht mehr vor, hat die zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger mit dem nächsten Feuerstättenbescheid die Anzahl der Kehrungen wieder entsprechend der Anlage 1 festzulegen.

(6) Im Einzelfall kann die zuständige Behörde auf Antrag der Eigentümerin oder des Eigentümers des Grundstücks oder der Räume und nach Anhörung der zuständigen bevollmächtigten Be-

zirksschornsteinfegerin oder des zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers fürkehr- oder überprüfungspflichtige Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt wurden, von dieser Verordnung abweichende Regelungen treffen, wenn die Betriebs- und Brandsicherheit durch besondere brandschutztechnische Einrichtungen oder andere Maßnahmen sichergestellt ist.

(7) Zuständig für die Aufgaben nach den Absätzen 5 und 6 ist die Behörde, die gemäß § 23 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242) in der jeweils geltenden Fassung für die in § 25 Absatz 2 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes genannten Aufgaben durch Landesrecht bestimmt ist.

(8) Werden bauliche Maßnahmen, insbesondere der Einbau von fugendichten Fenstern oder Außentüren oder das Abdichten von Fenstern oder Außentüren durchgeführt, die eine Änderung der bisherigen Versorgung der Feuerstätten mit Verbrennungsluft oder der Abgasführung erwarten lassen, so hat die unmittelbar veranlassende Person unverzüglich nach Abschluss der Maßnahmen durch die zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder den zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger prüfen zu lassen, ob die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen für die Versorgung der Feuerstätte mit Verbrennungsluft und für die Abführung der Rauch- oder Abgase eingehalten sind.

## § 2

### **Besondere Kehrarbeiten**

(1) Eine kehrpflichtige Anlage ist auszubrennen, auszuschlagen oder chemisch zu reinigen, wenn die Verbrennungsrückstände mit den üblichen Kehrwerkzeugen nicht entfernt werden können. Sie darf nicht ausgebrannt werden, wenn ihr Zustand oder sonstige gefahrbringende Umstände entgegenstehen. Ausbrennarbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die zur selbständigen Ausübung des Schornsteinfegerhandwerks berechtigt sind. Der Zeitpunkt des Ausbrennens ist der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Grundstücks oder der Räume oder deren Beauftragten, den Hausbewohnern und dem Aufgabenträger für den örtlichen Brandschutz vorher mitzuteilen. Nach dem Ausbrennen ist die Anlage auf Brandgefahren zu überprüfen.

(2) Reinigungsarbeiten an asbesthaltigen Abgas- und Lüftungsanlagen und Verbrennungsluft- und Abluftanlagen sind von Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfegern nach dem Stand der Technik, insbesondere entsprechend den Technischen Regeln für Gefahrstoffe 519 „Asbest, Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten“ (Bekanntmachung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 20. März 2014, GMBI. S. 164, die durch die Bekanntmachung vom 2. März 2015, GMBI. S. 136, geändert worden ist), durchzuführen.

## § 3

### **Pflichten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin oder des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers**

(1) Die bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger hat den Termin der Feuerstättenschau spätestens fünf Werktage vor der Durchführung anzukündigen, soweit nicht die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks oder der Räume oder deren Beauftragter auf die Ankündigung verzichtet.

(2) Die zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger setzt die Zeiträume für die Schornsteinfegerarbeiten nach den Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes und nach der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen in den Feuerstättenbescheiden in möglichst gleichen Zeitabständen fest. Soweit nicht die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks oder der Räume oder deren Beauftragter eine getrennte Durchführung wünscht, setzt die zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger die Zeiträume in dem Feuerstättenbescheid so fest, dass Schornsteinfegerarbeiten innerhalb eines Kalenderjahres in einem gemeinsamen Arbeitsgang durchgeführt werden können.

(3) Über das Ergebnis der Feuerstättenschau hat die bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Grundstücks oder der Räume eine Bescheinigung auszustellen.

#### § 4

### **Durchführung der Kehr- oder Überprüfungsarbeiten**

(1) Die Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu kehren oder zu überprüfen. Wird bei der Überprüfung festgestellt, dass eine Kehrung erforderlich ist, ist diese durchzuführen; dies gilt nicht für Heizgaswege von Feuerstätten.

(2) Die bei den Arbeiten anfallenden Rückstände sind von der Schornsteinfegerin oder dem Schornsteinfeger, der oder die die Arbeiten durchgeführt hat, zu entfernen und in die von der Eigentümerin oder vom Eigentümer des Grundstücks oder der Räume oder dessen Beauftragten bereitzustellenden geeigneten Behältnisse zu füllen.

(3) Über das Ergebnis der Abgaswegüberprüfung ist der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Grundstücks oder der Räume eine Bescheinigung auszustellen.

#### § 5

### **Formblätter**

Für die Formblätter nach § 4 Absatz 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes und die Bescheinigung nach § 4 Absatz 3 ist ein Vordruck nach dem Muster der Anlage 2 zu verwenden. Die Bescheinigung nach § 4 Absatz 3 ist dem Formblatt als Anlage beizufügen. Die in der Bescheinigung nach § 4 Absatz 3 anzugebende Messgeräte-Identifikationsnummer setzt sich aus Hersteller-Kurzzeichen, Typ-/Seriennummer, Prüfstelle und letztem Prüftermin nach Jahr und Monat zusammen.

#### § 6

### **Gebühren**

(1) Gebühren sind für folgende Tätigkeiten zu entrichten:

1. Feuerstättenschau nach § 14 Absatz 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes,
2. Erlass oder die Änderung des Feuerstättenbescheides nach § 14a des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes,
3. anlassbezogene Überprüfung nach § 15 Satz 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes, wenn bei der Überprüfung tatsächlich Mängel festgestellt wurden,
4. Mahnung rückständiger Gebühren nach § 20 Absatz 1 Satz 2 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes sowie
5. Ersatzvornahme nach § 26 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes.

(2) Eine Mahnung kann ausgesprochen werden, wenn eine rückständige Gebühr nach Anlage 3 innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Gebührenrechnung nicht bezahlt wurde. Die Mahngebühr nach Absatz 1 Nummer 4 darf nur einmal je fällige Gebührenrechnung erhoben werden.

(3) Die Gebührensätze richten sich nach den in Anlage 3 festgesetzten Arbeitswerten. Der Arbeitswert beträgt 1,20 Euro zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

#### § 7

### **Begriffsbestimmungen**

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die in Anlage 4 aufgeführten Begriffsbestimmungen zugrunde zu legen.

§ 8  
**Inkrafttreten, Außerkrafttreten**

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 2. Juli 2020

Der Bundesminister

Für Wirtschaft und Energie

Peter Altmaier

**Anlage 1**  
(zu § 1 Absatz 4)

**Anzahl der Kehrungen und Überprüfungen**

| Anlagen und deren Benutzung<br>(soweit sie nach § 1 der Kehrung oder Überprüfung unterliegen)        | Anzahl der<br>Kehrungen im<br>Kalenderjahr | Anzahl der<br>Überprüfungen |
|--|--|-----------------------------|
| <b>1 Feste Brennstoffe</b>   |  |                             |
| 1.1 ganzjährig regelmäßig benutzte Feuerstätte und Räucheranlage                                     | 4  |                             |
| 1.2 regelmäßig in der üblichen Heizperiode benutzte Feuerstätte                                      | 3  |                             |
| 1.3 Feuerstätte zur Verbrennung von Holzpellets (Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 Nummer 5a 1. BImSchV) | 2  |                             |
| 1.4 Blockheizkraftwerk   | 2  |                             |
| 1.5 nach § 15 1. BImSchV wiederkehrend zu überwachende Feuerstätte                                   | 2  |                             |
| 1.6 mehr als gelegentlich, aber nicht regelmäßig benutzte Feuerstätte und Räucheranlage              | 2  |                             |
| 1.7 gelegentlich benutzte Feuerstätte und Räucheranlage  | 1  |                             |
| 1.8 notwendige Verbrennungsluft- und Abluftanlagen   |  | einmal im<br>Kalenderjahr   |
| 1.9 betriebsbereite, jedoch dauernd unbenutzte Feuerstätte   |  | einmal im<br>Kalenderjahr   |
| <b>2 Flüssige Brennstoffe</b>  |  |                             |
| 2.1 regelmäßig benutzte Feuerstätte  | 3  |                             |
| 2.2 mehr als gelegentlich, aber nicht regelmäßig benutzte Feuerstätte                                | 2  |                             |
| 2.3 gelegentlich benutzte Feuerstätte  | 1  |                             |
| 2.4 Verbrennungsluft- und Abluftanlagen von Anlagen nach Nummer 2.1 - 2.3                            |  | einmal im<br>Kalenderjahr   |
| 2.5 betriebsbereite, jedoch dauernd unbenutzte Feuerstätte   |  | einmal im<br>Kalenderjahr   |
| 2.6 nach § 15 1. BImSchV oder der 44. BImSchV wiederkehrend zu überwachende Feuerstätte              |  | einmal im<br>Kalenderjahr   |
| 2.7 Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, ortsfester Verbrennungsmotor und Brennstoffzellenheizgerät       |  | einmal im<br>Kalenderjahr   |

| Anlagen und deren Benutzung<br>(soweit sie nach § 1 der Kehrung oder Überprüfung unterliegen)  | Anzahl der<br>Kehrungen im<br>Kalenderjahr | Anzahl der<br>Überprüfungen          |
|--|--|--------------------------------------|
| 2.8 Anlage nach Nummer 2.6, die mit schwefelarmem Heizöl nach DIN 51603 Teil 1 oder anderen leichten Heizölen mit gleichwertiger Qualität betrieben wird, sofern es sich um eine raumluftabhängige Brennwertfeuerstätte an einer Abgasanlage für Überdruck oder eine raumluftunabhängige Feuerstätte handelt |  | einmal in jedem zweiten Kalenderjahr |
| 2.9 Anlage nach Nummer 2.7, die mit schwefelarmem Heizöl nach DIN 51603 Teil 1 oder anderen leichten Heizölen mit gleichwertiger Qualität betrieben wird   |  | einmal in jedem zweiten Kalenderjahr |
| 2.10 Anlage nach Nummer 2.8 mit selbstkalibrierender kontinuierlicher Regelung des Verbrennungsprozesses   |  | einmal in jedem dritten Kalenderjahr |
| 2.11 ortsfeste Netzersatzanlage (Notstromaggregat)   |  | einmal in jedem dritten Kalenderjahr |
| <b>3 Gasförmige Brennstoffe</b>  |  |                                      |
| 3.1 raumluftabhängige Feuerstätte  |  | einmal im Kalenderjahr               |
| 3.2 raumluftunabhängige Feuerstätte  |  | einmal in jedem zweiten Kalenderjahr |
| 3.3 raumluftabhängige Brennwertfeuerstätte an einer Abgasanlage für Überdruck  |  | einmal in jedem zweiten Kalenderjahr |
| 3.4 Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, ortsfester Verbrennungsmotor und Brennstoffzellenheizgerät   |  | einmal in jedem zweiten Kalenderjahr |
| 3.5 Anlage nach 3.2 oder 3.3 mit selbstkalibrierender kontinuierlicher Regelung des Verbrennungsprozesses  |  | einmal in jedem dritten Kalenderjahr |

**Formblatt**

Bevollmächtigte(r) Bezirksschornsteinfeger(in)

Datum des Feuerstättenbescheides:

Objektnummer laut Feuerstättenbescheid:

Liegenschaft:

**Formblatt zum Nachweis  
der Durchführung von Schornsteinfegerarbeiten**

(§ 4 Absatz 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes – SchfHwG – vom 26. November 2008\*, BGBl. I S. 2242)

Folgende Anlagen sind nach der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder nach der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38) jeweils an dem angegebenen Datum gekehrt, überprüft oder überwacht worden:

| Laut Feuerstättenbescheid |   | Datum der Arbeitsausführung | Mängel vorhanden ja/nein | Änderungsmitteilung/Mängelart/Bemerkungen (ggf. Verweis auf gesondertes Blatt) |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--|
| Nr.                       | Anlage (Art/Standort oder Verweis auf Anhang) |                             |                          |  |
|                           |   |                             |                          |  |
|                           |   |                             |                          |  |
|                           |   |                             |                          |  |
|                           |   |                             |                          |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes</p> <p>_____</p> <p>Handwerkskammer, bei der der Betrieb in der Handwerksrolle eingetragen ist bzw. bei der die Anzeige nach § 9 EU/EWR Handwerk-Verordnung erstattet wurde:</p> <p>_____</p> <p>Ausführender Schornsteinfeger (in Druckbuchstaben):</p> <p>_____</p> | <p>Die Schornsteinfegerarbeiten sind entsprechend dem Feuerstättenbescheid ordnungsgemäß durchgeführt worden.</p> <p>_____</p> <p>Datum                          Unterschrift des ausführenden Schornsteinfegers</p> <p>Bestätigung der Ausführung dieser Schornsteinfegerarbeiten</p> <p>_____</p> <p>Datum                          Unterschrift des Eigentümers/Verwalters</p> |
|--|---|

\* Sämtliche Rechtsvorschriften dieses Formblattes beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung



## Gasförmige Brennstoffe

|   |  |
|---|--|
| Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes       | Datum der Arbeitsausführung:   |
|   | <input type="checkbox"/> Überprüfung nach § 1 KÜO*<br><input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO<br><input type="checkbox"/> Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV |
| Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters | Ausfertigung für<br>Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:<br><br>Gebäudeteil:  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Bescheinigung</b> | über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Prüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S.38) |
|----------------------|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Wärmeaustauscher:</b> Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung                                    | Leistungsbereich/Leistung bei der Messung | Nennleistung   |
| <b>Brenner:</b> Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung   | Brennerart                                | Leistungsbereich/Leistung bei der Messung Brennstoff |
| Feuerstättenart   | Art der Anlage                            |  |
| Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |   |  |

|   |                             |   |     |  |
|---|-----------------------------|---|-----|--|
| <b>Überprüfungsergebnis gemäß KÜO</b> (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, – = nicht zutreffend):   |                             |   |     |  |
| Verbrennungsluft/Lüftung  | Abgasabzug:                 | Abgasleitung  |     |  |
| Feuerstätte:  | – an der Strömungssicherung | O <sub>2</sub> -Gehalt im Abgas                               | %   |  |
| – Befestigung/Abstände  | – in Brennerhöhe            | unverdünnter CO-Gehalt  | ppm |  |
| – äußerer Zustand   | – an anderer Stelle         | O <sub>2</sub> -Differenz im Ringspalt                        | %   |  |
| Brenner/Heizgasweg  | Abgasklappe                 | Lufttemperatur im Ringspalt                                   | °C  |  |
| Flammenbild   | Verbindungsstück            | Druckdifferenz im Ringspalt                                   | Pa  |  |
| <input type="checkbox"/> Folgende Mängel wurden festgestellt:   |                             | <input type="checkbox"/> Es wurden keine Mängel festgestellt. |     |  |
| <input type="checkbox"/> Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.<br><input type="checkbox"/> Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum ..... zu beseitigen.<br><input type="checkbox"/> Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich. |                             |   |     |  |

|   |    |                                   |    |                     |          |
|---|----|-----------------------------------|----|---------------------|----------|
| <b>Messergebnis gemäß 1. BImSchV:</b>   |    | <b>Grenzwert</b> für Abgasverlust |    | %                   |          |
| Wärmeträgertemperatur   | °C | Verbrennungslufttemperatur        | °C | Abgastemperatur     | °C       |
| Sauerstoffgehalt im Abgas   | %  | Druckdifferenz                    | Pa | <b>Abgasverlust</b> | <b>%</b> |
| <input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht der Verordnung.  |    |                                   |    | Messunsicherheit    | %        |
| <input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht <b>nicht</b> der Verordnung, weil .....<br>Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.<br>Die Messung ist bis zum ..... zu wiederholen. |    |                                   |    |                     |          |
| Bemerkungen:  |    |                                   |    |                     |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Messgeräte-Identifikationsnummer(n)</b> |  |
|--|--|

|       |  |
|-------|--|
| Datum | Unterschrift des Schornsteinfegers<br>Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann. |
|-------|--|

\* Sämtliche Rechtsvorschriften dieses Formblattes beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.

## Flüssige Brennstoffe

|   |  |
|---|--|
| Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes<br><br><br> | Datum der Arbeitsausführung:<br><br><input type="checkbox"/> Überprüfung nach § 1 KÜO*<br><input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO<br><input type="checkbox"/> Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV |
| Ausfertigung für                                    |  |

|   |   |
|---|---|
| Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters | Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:<br><br><br>Gebäudeteil: |
|---|---|

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Bescheinigung</b> | über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Prüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHWG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38) |
|----------------------|--|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Wärmeaustauscher:</b> Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung                                    | Leistungsbereich/Leistung bei der Messung | Nennleistung   |
| <b>Brenner:</b> Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung   | Brennerart                                | Leistungsbereich/Leistung bei der Messung Brennstoff |
| Feuerstättenart   | Art der Anlage                            |  |
| Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |   |  |

|   |                     |   |     |
|---|---------------------|---|-----|
| <b>Überprüfungsergebnis gemäß KÜO</b> (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, – = nicht zutreffend):   |                     |   |     |
| Verbrennungsluft/Lüftung  | Brenner/Heizgasweg  | Verbindungsstück  |     |
| Feuerstätte:  | Abgasabzug:         | Abgasleitung  |     |
| – Befestigung/Abstände  | – in Brennerhöhe    | O <sub>2</sub> -Gehalt im Abgas                               | %   |
| – äußerer Zustand   | – an anderer Stelle | unverdünnter CO-Gehalt  | ppm |
| <input type="checkbox"/> Folgende Mängel wurden festgestellt:   |                     | O <sub>2</sub> -Differenz im Ringspalt                        | %   |
|   |                     | Lufttemperatur im Ringspalt                                   | °C  |
|   |                     | Druckdifferenz im Ringspalt                                   | Pa  |
|   |                     | <input type="checkbox"/> Es wurden keine Mängel festgestellt. |     |
| <input type="checkbox"/> Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.<br><input type="checkbox"/> Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum ..... zu beseitigen.<br><input type="checkbox"/> Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich. |                     |   |     |

|   |                     |                            |            |                     |                  |                        |
|---|---------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------|------------------------|
|   |                     | <b>Grenzwerte:</b>         | Rußzahl    | Keine               | CO-Gehalt        | 1 300 $\frac{mg}{kWh}$ |
|   |                     |                            | Ölderivate |                     | Abgasverlust     | %                      |
| <b>Messergebnis gemäß 1. BImSchV:</b>   | Rußzahl-Einzelwerte | Rußzahl-Mittelwert         | Ölderivate | CO-Gehalt           | $\frac{mg}{kWh}$ |                        |
| Wärmeträgertemperatur   | °C                  | Verbrennungslufttemperatur | °C         | Abgastemperatur     | °C               |                        |
| Sauerstoffgehalt im Abgas   | %                   | Druckdifferenz             | Pa         | <b>Abgasverlust</b> | %                |                        |
| <input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht der Verordnung.  |                     |                            |            |                     | Messunsicherheit | %                      |
| <input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht <b>nicht</b> der Verordnung, weil .....<br>Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.<br>Die Messung ist bis zum ..... zu wiederholen. |                     |                            |            |                     |                  |                        |
| Bemerkungen:  |                     |                            |            |                     |                  |                        |

|  |  |
|--|--|
| <b>Messgeräte-Identifikationsnummer(n)</b>   |  |
| Datum _____  | Unterschrift des Schornsteinfegers _____ |
| Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann. |  |

\* Sämtliche Rechtsvorschriften dieses Formblattes beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.

## Heizkessel für feste Brennstoffe

|   |   |
|---|---|
| Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes | Datum der Arbeitsausführung:  |
|   | <input type="checkbox"/> Überprüfung nach § 14 Absatz 1 1. BImSchV*<br><input type="checkbox"/> Messung und Überprüfung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Messung und Überprüfung nach § 15 Absatz 1 bzw. § 25 Absatz 4 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Wiederholungsüberprüfung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Beratung nach § 4 Absatz 8 1. BImSchV |
|   | Ausfertigung für  |

Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Gebäudeteil:

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Bescheinigung</b> | über das Ergebnis der Überprüfung, Messung und Beratung für eine Feuerungsanlage für feste Brennstoffe gemäß der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38) |
|----------------------|--|

|   |  |                               |  |
|---|--|-------------------------------|--|
| Feuerstätte: Hersteller, Typ, Herstell-Nr.      | Baujahr  | Datum/Jahr der Errichtung     | Leitungsbereich/Nennwärmeleistung<br>kW                                      |
| Feuerstättenbauart                              | Beschickungsart  | Art der Anlage                | Teillastmessung<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Eingesetzte Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 (Nr.) | Wärmespeicher vorhanden<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Wärmespeichervolumen<br>Liter |  |

|   |   |
|---|---|
| Ordnungsgemäßer technischer Zustand der Feuerungsanlage (§ 4 Absatz 1):   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Vorhandenes Wärmespeichervolumen ausreichend (§ 5 Absatz 4):  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Abstand der Austrittsöffnung des Schornsteins zum Dach ausreichend (§ 19 Absatz 1 Nummer 1):                        | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen ausreichend (§ 19 Absatz 1 Nummer 2):                               | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Feuerungsanlagen nach Herstellerangaben für verwendete Brennstoffe (§ 4 Absatz 1) bzw. § 5 Absatz 2 und 3 geeignet: | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

| Messergebnis (Werte im Abgas): |                       |   | Kohlenmonoxidgehalt | Staubgehalt |
|--------------------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| Wärmeträgertemperatur<br>°C    | Sauerstoffgehalt<br>% | Grenzwert (§ 5 Absatz 1 bzw. § 25 Absatz 2)                 | g/m³                | g/m³        |
|                                |                       | Messunsicherheit (Anlage 2 Nummer 2.3)                      | g/m³                | g/m³        |
| Abgastemperatur<br>°C          | Druckdifferenz<br>Pa  | Messwert bezogen auf ... % Sauerstoff (Anlage 2 Nummer 2.2) | g/m³                | g/m³        |
|                                |                       | Messwert abzüglich Messunsicherheit (Anlage 2 Nummer 2.3)   | g/m³                | g/m³        |

Das Ergebnis entspricht der Verordnung.

Das Ergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil ...

Die Mängel sind zu beseitigen. Danach ist bis zum ..... eine Wiederholungsüberprüfung erforderlich.  
Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald diese erfolgen kann (§ 14 Absatz 5).

|  |  |
|--|--|
| <b>Beratung wurde in folgenden Punkten durchgeführt</b><br>(§ 4 Absatz 8, für handbeschickte Feuerungsanlagen):<br><input type="checkbox"/> Sachgerechte Bedienung der Feuerungsanlage<br><input type="checkbox"/> Ordnungsgemäße Lagerung des Brennstoffes<br><input type="checkbox"/> Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen | <input type="checkbox"/> <b>Feuchtegehalt im Brennstoff wurde gemessen</b><br>(§ 3 Absatz 3):<br>Mittelwert:                    %<br>Sofern der Feuchtegehalt ... % oder mehr beträgt, ist der Brennstoff vor der Verwendung nachzutrocknen. |
|--|--|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Messgeräte-Identifikationsnummer(n) |  |
|-------------------------------------|--|

Bemerkungen:

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Datum | Unterschrift des Schornsteinfegers |
|-------|------------------------------------|

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsüberprüfung erfolgen kann.

\* Sämtliche Rechtsvorschriften dieses Formblattes beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung der 1. BImSchV.

## Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

|   |   |
|---|---|
| Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes       | Datum der Arbeitsausführung:  |
|   | <input type="checkbox"/> Überprüfung nach § 14 Absatz 1 1. BImSchV*<br><input type="checkbox"/> Überprüfung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Überprüfung nach § 15 Absatz 2 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Wiederholungsüberprüfung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV<br><input type="checkbox"/> Beratung nach § 4 Absatz 8 bzw. 1. BImSchV |
| Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters | Ausfertigung für  |
|   | Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:<br><br><br><br>Gebäudeteil:   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Bescheinigung</b> | über das Ergebnis der Überprüfung und Beratung für eine Feuerungsanlage für feste Brennstoffe gemäß der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38) |
|----------------------|---|

|   |                           |                           |  |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
| <b>Feuerstätte:</b> Hersteller, Typ, Herstell-Nr. | Datum auf dem Typenschild | Datum/Jahr der Errichtung | Leistungsbereich/Nennwärmeleistung<br>kW |
| Feuerstättenbauart nach Anlage 4                  | Beschickungsart           | Art der Anlage            |  |
| Eingesetzte Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 (Nr.)   |                           |                           |  |

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Positive Prüfbescheinigung liegt vor (§ 4 Absatz 3 oder Absatz 5 Nummer 2)  |
| <input type="checkbox"/> Offener Kamin, zugelassen nur für gelegentlichen Betrieb (§ 4 Absatz 4), oder historische Feuerstätte (§ 26 Absatz 3 Nr. 5) |
| <input type="checkbox"/> Einrichtung zur Reduzierung der Staubemissionen vorhanden (§ 4 Absatz 5)  |
| <input type="checkbox"/> Messung durch eine Schornsteinfegerin oder Schornsteinfeger positiv (§ 4 Absatz 5 Nummer 1)                                 |

|  |   |
|--|---|
| Ordnungsgemäßer technischer Zustand der Feuerungsanlage (§ 4 Absatz 1):                      | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Feuerungsanlage nach Herstellerangaben für verwendete Brennstoffe (§ 4 Absatz 1) geeignet:   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Abstand der Austrittsöffnung des Schornsteins zum Dach ausreichend (§ 19 Absatz 1 Nummer 1): | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen ausreichend (§ 19 Absatz 1 Nummer 2):        | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

|   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Das Ergebnis entspricht der Verordnung.  |
| <input type="checkbox"/> Das Ergebnis entspricht <b>nicht</b> der Verordnung, weil ...  |
| <input type="checkbox"/> Die Mängel sind zu beseitigen. Danach ist bis zum ..... eine Wiederholungsüberprüfung erforderlich. Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald diese erfolgen kann (§ 14 Absatz 5). |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beratung wurde in folgenden Punkten durchgeführt</b> (§ 4 Absatz 8, für handbeschickte Feuerungsanlagen):<br><input type="checkbox"/> Sachgerechte Bedienung der Feuerungsanlage<br><input type="checkbox"/> Ordnungsgemäße Lagerung des Brennstoffes<br><input type="checkbox"/> Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen | <input type="checkbox"/> <b>Feuchtegehalt im Brennstoff wurde gemessen</b> (§ 3 Absatz 3):<br>Mittelwert:                      %<br><br>Sofern der Feuchtegehalt ... % oder mehr beträgt, ist der Brennstoff vor der Verwendung nachzutrocknen. |
|---|---|

|              |
|--------------|
| Bemerkungen: |
|--------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>Messgeräte-Identifikationsnummer(n)</b> |  |
|--|--|

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Datum  | Unterschrift des Schornsteinfegers |
| Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsüberprüfung erfolgen kann. |                                    |

\* Sämtliche Rechtsvorschriften dieses Formblattes beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung der 1. BImSchV.

# Blockheizkraftwerke (BHKW), Wärmepumpen, ortsfeste Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellenheizgeräte

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes

Datum der Arbeitsausführung:

Überprüfung nach § 1 KÜO\*  
 Wiederholungsüberprüfung nach § 1 Absatz 2 KÜO

Ausfertigung für

Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Gebäudeteil:

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Bescheinigung</b> | über das Ergebnis der Überprüfung an<br><input type="checkbox"/> einem Blockheizkraftwerk (BHKW) <input type="checkbox"/> einer Wärmepumpe<br><input type="checkbox"/> einem ortsfesten Verbrennungsmotor <input type="checkbox"/> einem Brennstoffzellenheizgerät<br><input type="checkbox"/> einem Notstromaggregat <input type="checkbox"/> ...<br>für<br><input type="checkbox"/> gasförmige Brennstoffe <input type="checkbox"/> flüssige Brennstoffe <input type="checkbox"/> feste Brennstoffe<br>gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292) oder nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHWG |
|----------------------|--|

**Anlagenbeschreibung:** Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung

|              |                     |              |           |
|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Nennleistung | Thermische Leistung | Aufstellraum | Raumgröße |
|--------------|---------------------|--------------|-----------|

raumluftabhängig                       **Sonstiges:**  
 raumluftunabhängig

**Abgasanlage** für

Unterdruck (N)                       Überdruck (P)                       hohen Überdruck (H)                       ...                       dicht geschweißt

**Überprüfungsergebnis gemäß KÜO** (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

| Verbrennungsluft/Lüftung | Abgasabzug:        | O <sub>2</sub> -Gehalt im Abgas        | %   |
|--------------------------|--------------------|--|-----|
| Gerät:                   | – am Gerät         | unverdünnter CO-Gehalt                 | ppm |
| – Standsicherheit        | – am Abgasstutzen  | O <sub>2</sub> -Differenz im Ringspalt | %   |
| – äußerer Zustand        | – am Schalldämpfer | Lufttemperatur im Ringspalt            | °C  |
| – Abstände               | Verbindungsstück   | Druckdifferenz im Ringspalt            | Pa  |
| Schalldämpfer            | Abgasleitung       | Abgastemperatur                        | °C  |

Folgende Mängel wurden festgestellt:                       Es wurden keine Mängel festgestellt.

Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.  
 Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum ..... zu beseitigen.  
 Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

**Messgeräte-Identifikationsnummer(n)**

|             |  |
|-------------|--|
| Datum _____ | Unterschrift des Schornsteinfegers _____ |
|-------------|--|

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsüberprüfung erfolgen kann.

\* Sämtliche Rechtsvorschriften dieses Formblattes beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.

**Gebührenverzeichnis**

| Nr.      | Bezeichnung  | Anzahl der<br>Arbeitswerte  |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Feuerstättenbescheid</b> (§ 14a SchfHwG)  |   |
|          | Ausstellung und, soweit vom Eigentümer veranlasst, Änderung eines Feuerstättenbescheids  |   |
| 1.1      | – bei bis zu 3 Feuerungsanlagen  | 10,0  |
| 1.2      | – bei mehr als 3 Feuerungsanlagen  | zusätzlich 2,0 für jede weitere Feuerungsanlage, insgesamt höchstens 30,0 je Feuerstättenbescheid |
| 1.3      | Je zusätzlicher Ausfertigung eines Feuerstättenbescheids   | 2,0   |
| <b>2</b> | <b>Feuerstättenschau</b> (§ 14 Absatz 1 SchfHwG)   |   |
| 2.1      | Grundwert je Gebäude einschließlich der ersten Nutzungseinheit   | 11,7  |
| 2.2      | Grundwert für jede weitere Nutzungseinheit   | 4,0   |
| 2.3      | Feuerstättenschau an alleinstehenden Abgasanlagen und Gruppen von Abgasanlagen:  |   |
| 2.3.1    | für jeden vollen und angefangenen Meter von senkrechten Teilen   | 1,0   |
| 2.3.2    | für jeden vollen und angefangenen Meter von waagerechten Teilen ab einer Länge von 10 Metern   | 1,0   |
|          | Anmerkung:<br>Bei Abgasanlagen außerhalb von Gebäuden werden maximal 3 Meter berechnet.  |   |
| 2.4      | Zuschlag je Feuerstätte  | 6,0   |
| 2.5      | Zuschläge für erhöhten Arbeitsaufwand  |   |
| 2.5.1    | – auf den Inseln und Halligen, mit Ausnahme der Inseln, die mit einer festen Straßenverbindung mit dem Festland verbunden sind, und der Hamburger Hallig, erhöhen sich die Gebühren nach Nummer 2.1 bis Nummer 2.4<br>1. für Bezirke auf einer Insel oder Hallig und für Kehrbezirke, die sich auf das Festland und Teile von einer Insel erstrecken, um 10 Prozent und<br>2. für Bezirke, die sich auf mehrere Inseln oder Halligen oder das Festland und andere als die unter Nummer 1 fallenden Inseln und Halligen erstrecken, um 25 Prozent |   |
| 2.5.2    | – wenn das Gebäude besonders schwer erreichbar ist, insbesondere Berggasthof, Alm, Jagdhütte, Forstdiensthütte, je Minute der Wegezeit sowie besondere Auslagen  | 0,7   |
| 2.6      | Zuschlag je Begehung einer Nutzungseinheit, die zweimal jeweils mindestens fünf Arbeitstage vor der beabsichtigten Durchführung angekündigt und ohne sachlichen Grund verhindert wurde   | 15,0  |

| Nr.      | Bezeichnung  | Anzahl der Arbeitswerte             |
|----------|--|-------------------------------------|
| 2.7      | Zuschlag zu den angefallenen Arbeitswerten je Feuerstättenschau, die auf besonderen Wunsch ausgeführt wird   |                                     |
| 2.7.1    | – von Montag – Freitag vor 6.00 Uhr oder nach 18.00 Uhr oder am Samstag  | in Höhe von 50 Prozent der Beträge  |
| 2.7.2    | – an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen   | in Höhe von 100 Prozent der Beträge |
| <b>3</b> | <b>Sonstige Arbeitsgebühren</b>  |                                     |
| 3.1      | Überprüfung des Feuchtegehalts fester Brennstoffe im Rahmen der Feuerstättenschau (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 15 Absatz 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 3 1. BImSchV)   | 6,0                                 |
| 3.2      | Überprüfung des Zeitpunktes der Einhaltung der Grenzwerte (§ 25 Absatz 1 1. BImSchV), Überprüfung des Datums auf dem Typschild der Einzelraumfeuerungsanlagen und Information an den Betreiber (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 26 Absatz 5 1. BImSchV) | 3,0                                 |
| 3.3      | Überprüfung der Außerbetriebnahme von bestimmten Heizkesseln und der Dämmung von Leitungen/Armaturen (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 26b Absatz 1 EnEV)  | 3,0                                 |
| 3.4      | Überprüfung des Verschlechterungsverbots (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 26b Absatz 2 Nummer 1 EnEV)   | 5,0                                 |
| 3.5      | Überprüfung bestimmter Ausstattungen von Zentralheizungen (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 26b Absatz 2 Nummer 2 EnEV)  | 3,0                                 |
| 3.6      | Überprüfung bestimmter Vorrichtungen an Umwälzpumpen in Zentralheizungen (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 26b Absatz 2 Nummer 3 EnEV)   | 1,0                                 |
| 3.7      | Überprüfung der Begrenzung der Wärmeabgabe bei Leitungen/Armaturen (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 26b Absatz 2 Nummer 4 EnEV)   | 2,0                                 |
| 3.8      | Anlassbezogene Überprüfungen (§ 15 SchfHwG) je Arbeitsminute   | 0,8                                 |
| 4        | <b>Mahnung</b> (§ 20 Absatz 1 Satz 2 SchfHwG) einer rückständigen Gebühr für eine Tätigkeit nach dieser Anlage   | 5,0                                 |
| 5        | <b>Ersatzvornahme</b> (§ 26 SchfHwG)   |                                     |
| 5.1      | Grundwert  | 60                                  |
| 5.2      | Je Arbeitsminute   | 1,0                                 |
|          | Anmerkung:<br>Der Zeitaufwand umfasst die Tätigkeiten und Wartezeiten vor Ort.   |                                     |

### **Begriffsbestimmungen**

Es bedeuten die Begriffe:

1. „Abgasanlage“: Anlage, wie Schornstein, Verbindungsstück, Abgasleitung, Luft-Abgas-System oder Abluftschacht nach Nummer 15b), für die Ableitung der Abgase von Feuerstätten und Räucheranlagen, sowie eine Anlage zur Abführung von Verbrennungsgasen von Blockheizkraftwerken, Wärmepumpen, ortsfesten Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellenheizgeräten;
2. „Abgasanlage für Überdruck“: Abgasanlage, bei deren Betrieb der statische Druck im Innern höher sein darf als der statische Druck in der Umgebung der Abgasanlage in gleicher Höhe;
3. „Abgaskanal“: Verbindungsstück, das mit Böden, Decken, Wänden oder anderen Bauteilen fest verbunden ist;
4. „Abgasleitung“: Abgasanlage, die nicht rußbrandbeständig sein muss;
5. „Abgasrohr“: Frei verlaufendes Verbindungsstück;
6. „Abgasweg“: Heizgasweg und Strömungsstrecke der Abgase innerhalb des Verbindungsstücks;
7. „Blockheizkraftwerk“: Stationärer Motor oder Gasturbine, der oder die nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung sowohl elektrischen Strom als auch Wärme produziert;
8. „Brennstoffzellenheizgerät“: Stationäre Anlage, die die im Brennstoff gebundene chemische Energie in einer Brennstoffzelle direkt in elektrische Energie umwandelt und die dabei entstehende Wärme für Heizzwecke nutzt;
9. „Brennwertfeuerstätte“: Feuerstätte, bei der die Verdampfungswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes konstruktionsbedingt durch Kondensation nutzbar gemacht wird;
10. „Feuerstätte“: Im oder am Gebäude ortsfest benutzte Anlage, die dazu bestimmt ist, durch Verbrennung Wärme zu erzeugen;
11. „Feuerungsanlage“: Einheit von Verbrennungsluftversorgung, Feuerstätte oder Räucheranlage und Abgasanlage; wenn mehrere nicht überprüfungspflichtige Feuerstätten an eine gemeinsame Abgasanlage angeschlossen sind (Mehrfachbelegung), zählt dies als eine Feuerungsanlage, wenn mehrere überprüfungspflichtige Feuerstätten an eine gemeinsame Abgasanlage angeschlossen sind, zählt jeder Anschluss als Feuerungsanlage;
12. „Gebäude“: Selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen;
13. „Heizgasweg“: Strömungsstrecke der Verbrennungsgase oder Abgase innerhalb der Feuerstätte;
14. „Luft-Abgas-System“: Abgasanlage mit nebeneinander oder ineinander angeordneten Schächten, durch die Feuerstätten Verbrennungsluft über den Luftschacht aus dem Bereich der Mündung der Abgasanlage zugeführt und von denen Abgase über den Abgasschacht ins Freie abgeführt werden;
15. „notwendige Abluftanlage“:
  - a) Schacht oder sonstige Anlage, der oder die zum Betrieb einer Feuerstätte oder zur Lüftung eines Raumes mit Feuerstätte erforderlich ist und deren Betrieb beeinflussen kann,
  - b) Abluftschacht, der einen Raum entlüftet und Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet;



16. „notwendige Verbrennungsluftanlage“: Anlage oder Öffnung zur Zuführung von Außenluft zum Zwecke der Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte (einschließlich der Öffnung zum Zwecke des Verbrennungsluftverbundes);
17. „Nutzungseinheit“: Gebäude oder Teil eines Gebäudes, der selbständig nutzbar ist und einen eigenen Zugang hat (z. B. Wohnung);
18. „ortsfester Verbrennungsmotor“: Stationäre Wärmekraftmaschine, die durch innere Verbrennung von Treibstoff über Kolben oder eine Turbine mechanische Arbeit verrichtet;
19. „Räucheranlage“: Anlage zum Konservieren oder zur Geschmacksveränderung von Lebensmitteln, die aus Raucherzeuger, Räucherschrank oder -kammer besteht;
20. „Raumluftunabhängige Feuerstätte“: Feuerstätte, der die Verbrennungsluft über dichte Leitungen direkt aus dem Freien zugeführt wird, und bei der bei einem statischen Überdruck in der Feuerstätte gegenüber dem Aufstellraum kein Abgas in Gefahr drohender Menge in den Aufstellungsraum austreten kann;
21. „Schornstein“: Senkrechter Teil der Abgasanlage, der rußbrandbeständig ist;
22. „Senkrechter Teil der Abgasanlage“: Vom Baugrund oder von einem Unterbau ins Freie führender Teil der Abgasanlage;
23. „Verbindungsstück“: Vorrichtung zwischen dem Abgasstutzen der Feuerstätte, der Räucheranlage, des Blockheizkraftwerks, der Wärmepumpe, des ortsfesten Verbrennungsmotors oder des Brennstoffzellenheizgeräts und dem senkrechten Teil der Abgasanlage;
24. „Wärmepumpe“: Maschine, die der Luft, dem Wasser oder dem Erdreich Wärme entzieht, diese über verbrennungsmotorisch angetriebene Kompressoren oder über Sorptionseinrichtungen von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres bringt und damit für Heizzwecke bzw. Warmwasserbereitung nutzbar macht.